



SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

- Tuotetyypin tunnuskuodi**
TYTAN B1 PALOAKRYYYLI (310ml ja 600 ml)
- Eränumero**
ETA-15_0037 ja ETA 15_0038. Eränumero löytyy pakkauksesta.
- Käyttötarkoitus**
Käyttövalmis paloakryyli läpivienteihin ja saumaamiseen.
- Valmistaja**
Selena FM, Puola. Tehdas A/003.
- Edustaja**
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi
- Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä**
Järjestelmä 1
Järjestelmä 3: reagointi tulta vastaan.
- Suoritustasoarvion perusta**
Ilmoitettu laitos UL International (tunnus 0843) on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 / ETAG 026-3 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-15_0037 ja ETA-15_0038	0843-CPR-0237

8. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka D-s1, d1	EN 13501-1
Palonkestävyys	Max EI 240 Lisätiedot ETA-15_0037 ja 0038	EN 1366-3:2009 EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z2	ETAG 026-2 / ETAG 026-3

- Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.**

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Ville Aalto
Rakennuskemia Oy